



Воздуховод регенерации.
Выброс воздуха

Воздуховод регенерации.
Забор наружного воздуха

Осушенный воздух
к помещениям

Забор подготовленного
воздуха для осушителя

Условные обозначения воздуховодов

400x600/2000 +3.000 — Размер воздуховода: Ширина x Высота/Длина, мм
+3.000 — Отметка от уровня чистого пола помещения

400x600/90° — Отвод: Ширина x Высота/Радиус поворота, град.

400x600/600x400/300 — Переход: Ш1xВ1/Ш2xВ2/длина перехода, мм

DYL-2017-01-OB. I					
ООО "ТЕБА"					
Осушение воздуха в системах вентиляции АНУ-01.					
АНУ-03.					
Обеспечение режима желтого света в помещениях					
Изм.	Кол.	Лист	Док.	Погн.	Дата
Разработал		Мельникова Е.А.			09.2017
Проверил		Соколов Э.А.			09.2017
Согласовано					
Т. контроль					
Н. контроль					
Вентиляция, отопление и кондиционирование воздуха				Статус	Лист
Аксонометрическая схема воздуховодов АНУ-01.				ИД	Листов
				5	30
				ООО СК "ЯрБизнесСервис" г. Ярославль	
Формат А3					